

VISTA ISOMÉTRICA
S/ESCALA

CÓPIA CONTROLADA

Item	Descrição	Comprimento	Qtde	Peso	Tipo	Código
14	SUPORE BARRILETE MEDICAO NFPA		6	0,61 kg	Avulso	029552
13	ADAPTADOR MANOMETRO P/BARRILETE UL FM		1	0,01 kg	Avulso	162000
12	BUJAO 1/4 " GALV.	0 mm	2	0,02 kg	Peça	049105
11	COTOVELO LATAO 5/8"C/ PORCA E ANILHA	0 mm	2	0,31 kg	Peça	153004
10	MANOMETRO 63MM 150PSI/0-10KGF R.1/4"	0 mm	1	0,89 kg	Peça	060073
9	NIPLE RETO LATAO 1/2 BSP	0 mm	4	0,25 kg	Peça	141000
8	TE FEMEA 1/2"BSP X1/4" BSP	0 mm	2	0,24 kg	Peça	141008
7	TE LATAO 5/8" C/ PORCA E ANILHA	0 mm	3	0,71 kg	Peça	153000
6	UNIAO LATAO 5/8" C/PORCA E ANILHA X 1/2" BSP	0 mm	6	0,65 kg	Peça	153001
5	VALV.ESF.PASSAG.PLENA 1/2" MOD-090	0 mm	4	0,87 kg	Peça	082045
4	VALV.RETEN.BRONZE C/ROSCA 1/2" NPT REF.049	0 mm	2	0,79 kg	Peça	062013
3	TUBO REDONDO LAMIN. CB C/C DE 15,9 X 1,58MM X 6M	1000 mm	1	0,46 kg	Corte	102044
2	TUBO REDONDO LAMIN. CB C/C DE 15,9 X 1,58MM X 6M	500 mm	2	0,46 kg	Corte	102044
1	TUBO REDONDO LAMIN. CB C/C DE 15,9 X 1,58MM X 6M	50 mm	5	0,12 kg	Corte	102044

LISTA DE MATERIAIS

NOTAS:

→ (FLUXO)

VALVULA DE RETENÇÃO DEVERÁ TRABALHAR NO SENTIDO CONTRARIO DO FLUXO. (FURAR COM 1,5MM VALVULA DE RETENÇÃO).

Nº	Descrição	Por	Data
01	Acres. suporte fixação	Lucas	15/07/14

Registros de Modificações

ARQUIVO:

D:_Pasta de Trabalho\Engenharia\24001 - 26000\24792.idw

Dimensões Lineares/Angulares e Raios conforme: DIN - (Medidas Abertas)

Acabamento Não Especificado

Quebrar cantos vivos

Este documento é propriedade da HIDROMECÂNICA GERMEK e não pode ser copiado, reproduzido nem submetido a terceiros sem sua autorização por escrito.


Código

105020

Desenhado	Date	Name
12/09/2011	Rafael	
21/09/2011	Guilherme	
21/09/2011	Ruy	

Escala

PRIMEIRO DIEDRO



GermeK
EQUIPAMENTOS

BARRILETE MEDICAO 5/8 COBRE C/ ANILHA UFLM LONGO

Tolerâncias não especificadas ± 1,00

Peso Liq. (kg) =N/A

Rev. 01

Folha 3 / 3
A4